

Città di Torino - Direzione Edilizia Privata - Verbale Commissione Edilizia del giorno:

25 maggio 2017

<i>N. Esame</i>	<i>N. Verb.</i>	<i>anno</i>	<i>Pr ot. re g. num.</i>	<i>Esito</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Sedime</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Nu m. Civi co</i>	<i>REFERTO</i>
1	19	2017	5 9277	Favorevole	CONDOMINI O "BORGO VECCHIO"	Via	MAGNANO	5	La Commissione, esaminato il progetto tipo di veranda con dominiale, ha espresso parere favorevole alla sua approvato.
2	19	2017	1 5203	Prima di pronunciar si in merito	DELL'OLIO ANDREA	Via	MONTELLO	10	La Commissione, riesaminato il progetto, sentito il progettista, vista l'integrazione del 3/5/2017, prima di pronunciarsi in merito, resta in attesa di nuova soluzione progettuale che preveda la continuità della falda, l'eliminazione sulla facciata della memoria del cornicione preesistente e la collocazione dei pluviali all'estremità della facciata.
3	19	2017	9 9129	Favorevole	ISTITUTO DELLE ROSINE	Via	PLANA GIOVANNI	10	La Commissione, esaminato il progetto, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
4	19	2017	9 8284	Prima di pronunciar si in merito	ZUMAGLINI LUCA	Via	PRINCIPESS A CLOTILDE	49	La Commissione, esaminato il progetto, prima di pronunciarsi in merito, chiede venga presentata nuova soluzione che mantenga la scansione ed il materiale e la tipologia del serramento in legno esistente e l'inferriata anti intrusione a barre verticali dovrà riprendere la tipologia della ringhiera in ferro dei balconi soprastanti.
5	19	2017	1 5488	Prima di pronunciar si in merito	GAETA GIANLUCA	Via	LESSONA MICHELE	88	La Commissione, riesaminato il progetto, sentito il progettista, vista l'integrazione del 24/05/2017, prima di pronunciarsi in merito, resta in attesa di nuova soluzione progettuale relativamente alla soluzione 1 in modo che il frontone mascheri l'andamento delle falde.
6	19	2017	9 6945	Non definito	SOC. PRIMEDIL SRL	Via	BEVILACQUA QUINTO	5	La Commissione, esaminata la S.C.I.A. di variante finale presentata, che prevede l'eliminazione dello " schermo fotovoltaico a vela" - elemento caratterizzante il progetto approvato - prende atto che la soluzione architettonica presentata è peggiorativa rispetto all'inserimento ambientale che il progetto approvato avrebbe determinato.
7	19	2017	9 8803	Favorevole	PRONDA 78	Vicolo	BENEVELLO CESARE	4	La Commissione, esaminato il progetto, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.