

Torino, 25 luglio 2019

Prot.: CV/fc/cer-n. 749

Trasmissione via PEC

SPETTABILE

CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE
SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI
Via Padova, 29
10152 Torino
c.a. Ing. Claudio **BELTRAMINO**
PEC: ambiente@cert.comune.torino.it

e p.c.

CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Piazza San Giovanni, 5
10122 Torino
c.a. Ing. Roberto **BERTASIO** / Ing. Maria Letizia **CLAPS**
PEC: infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it

OGGETTO: Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "parcheggio pubblico di interscambio piazza Bengasi" – Cat. B3.7. **Conferenza dei Servizi. Trasmissione parere**

A seguito dell'esame degli elaborati relativi allo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del parcheggio di interscambio in piazza Bengasi, si riportano di seguito le nostre osservazioni in merito agli aspetti di carattere ambientale e tecnico-progettuali.

Per quel che riguarda gli aspetti di carattere ambientale, si segnala la necessità di limitare la diffusione delle polveri durante le fasi realizzative del cantiere che, verosimilmente, si svolgeranno con la linea metropolitana in esercizio.

Particolare cura dovrà altresì essere posta nelle operazioni di asfaltatura della pavimentazione stradale, specie in prossimità delle griglie di aerazione della stazione metropolitana, per evitare l'ingresso di "aria viziata" all'interno della stazione stessa. La fasistica ed il programma di esecuzione di tali operazioni dovranno essere concordati con GTT Esercizio.

Per quel che riguarda gli aspetti tecnico-progettuali, si richiamano le prescrizioni già fornite ai competenti uffici della Città di Torino con la sottoelencata documentazione, che si allega in copia alla presente comunicazione:

- Nota INFRATO prot. 776 del 06/08/2012
- Nota INFRATO prot. 976 del 08/10/2012
- Nota INFRATO prot. 168 del 13/02/2013
- Nota INFRATO prot. 253 del 01/03/2013
- Nota INFRATO prot. 263 del 04/03/2013
- Nota INFRATO prot. 450 del 18/06/2014

Infratrasporti.To S.r.l. (Società a socio unico Città di Torino)

Corso Siccardi, 15 10122 Torino

Tel. +39 011 5592 711 Fax +39 011 5592 750 E-mail: infrato@infrato.it

R.I. di Torino e Codice Fiscale/P.IVA: 10319310016 Capitale Sociale: € 217.942.216,00 i.v.

In particolare, si segnalano i seguenti aspetti tecnici meritevoli di approfondimento nelle successive fasi progettuali, già illustrati nelle sedute della Conferenza dei Servizi tenutesi in data 12/06/2019 e del 10/07/2019:

- Collegamento con la stazione metropolitana: l'eventuale collegamento diretto del parcheggio con la stazione metropolitana potrà avvenire in corrispondenza del secondo piano interrato del parcheggio, fatta salva la necessità di verificare le quote finite dei due manufatti.
- Prevenzione incendi: la linea metropolitana ed il parcheggio di interscambio sono entrambe attività soggette al controllo da parte del competente Comando Provinciale VVF, ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i. L'eventuale collegamento tra le due suddette attività dovrà pertanto essere realizzato nel rispetto delle vigenti normative di prevenzione incendi e sottoposto all'esame preventivo da parte del Comando Provinciale VVF, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 151/2011 e s.m.i. (come del resto, lo stesso progetto del parcheggio di interscambio).
- Posizionamento dei banchi mercatali (al termine dei lavori): i banchi mercatali nella zona degli accessi e dell'ascensore della stazione metropolitana non potranno essere posizionati come previsto negli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnico-economica, vista l'esigenza di tener libero il passaggio per l'accesso per manutenzioni dalle botole di calaggio.

In ogni caso, si richiede che gli elaborati del progetto definitivo del parcheggio di interscambio, una volta redatti, siano sottoposti alla nostra verifica preliminare prima della loro approvazione per l'indizione della gara di appalto.

Si coglie l'occasione per porgere i nostri migliori saluti

**IL DIRETTORE TECNICO
VANNI CAPPELLATO**



Allegati: c.s.