

Protocollo n. 58837/LC3/MC

Posizione n.

*Il n. di protocollo e il n. di posizione*

devono essere citati nella risposta

Torino, 05/07/2018

Al Dipartimento Ambiente Vigilanza  
Valutazioni Ambientali-Nucleo VAS /VIA

**OGGETTO: Parcheggio pubblico di interscambio piazza bengasi-Comune di Torino**

**Proponente :Comune di Torino**

**Fase di verifica della procedure di Via di competenza Comunale**

**-Espressione parere-**

In riferimento al progetto indicato in oggetto, esaminata la documentazione reperibile sul sito indicato, per quanto riguarda gli aspetti di competenza si espone quanto segue.

Si rileva dalla Relazione illustrativa che il "sistema fognario a servizio del mercato sarà costituito da un canale grigliato in cemento polimerico-ommissis- il canale avrà tenuta stagna-ommissis-"; a tal proposito risulta necessario individuare il recapito di tale canale di raccolta . Si precisa che a parere di questo servizio le acque meteoriche raccolte da tale canalizzazione opportunamente decantante, dovrebbero recapitare nell'opportuna rete fognaria destinata alla raccolta delle acque meteoriche.

Per quanto riguarda i servizi igienici previsti in progetto per l'area destinata al mercato e per il nuovo parcheggio interrato dovranno essere collegati alla fognatura nera .

In ultimo si sottolinea che per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue che si origineranno durante le attività di cantiere e che recapiteranno sia in pubblica fognatura (esclusi i reflui domestici) che in recettori diversi (strati superficiali del sottosuolo, acque superficiali) dovranno essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente.

Per quanto riguarda le acque meteoriche di entrambi i cantieri, si ritiene utile precisare che, qualora nel corso della realizzazione dei lavori in argomento si attivassero attività indicate all'art. 7 del D.P.G.R. 1/R/2006, dovrà essere redatto il piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che sarà oggetto di specifica approvazione da parte dell'Ente competente.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio  
Risorse Idriche  
Dr. Guglielmo FILIPPINI

Il Funzionario  
Monica CARTELLO

