



Torino, \_\_\_28.12.2020\_\_

Prot. n. \_98796\_/TA2/MC

**Il n. di protocollo deve essere citato  
nella risposta.**

Al Dipartimento Ambiente Vigilanza  
Valutazioni Ambientali-Nucleo VAS /VIA (TA0-04)

**OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) Ambiti 2.8/2 Corso Romania Est  
(Parte) e 3.4 Cascinette Est (Parte) – Sub Ambito 1. (Prot. Edilizio 2020-14-006202)**

**Proponente: Comune di Torino**

**Fase di Scoping della procedura di VAS di competenza della Città di Torino**

**-Espressione parere-**

In riferimento al progetto in oggetto, in riscontro alla Vostra nota datata 19/11/2020 con prot. 85457, esaminata la documentazione resa disponibile, per quanto riguarda gli aspetti di competenza in merito agli scarichi idrici, si ritiene utile segnalare quanto di seguito esposto.

L'intervento prevede, tra le varie opere, anche la realizzazione di nuovi tratti di rete di fognatura nera che andranno a collegarsi alle dorsali della rete di fognatura di acque reflue urbane esistente in C.so Romania. Le acque meteoriche raccolte dalle superfici pavimentate delle aree pubbliche verranno convogliate verso la fognatura di acque bianche di C.so Romania, quelle raccolte dalle superfici delle aree private verranno convogliate verso il collettore esistente denominato ex SNIA, successivamente, a seguito della realizzazione del nuovo collettore di raccolta delle acque bianche in progetto, queste verranno immesse nel medesimo e togliendole dal Canale ex SNIA.

In merito a quanto sopra, e con particolare riferimento alla gestione delle acque meteoriche verso il canale ex SNIA, si ritiene utile sottolineare che, come noto, tale manufatto, di proprietà dell'impresa Michelin e recapitante nel Fiume Po, è attualmente utilizzato per l'allontanamento delle acque meteoriche e dello scarico delle acque reflue industriali e domestiche della citata impresa in attesa di destinarlo esclusivamente all'allontanamento delle sole acque meteoriche a seguito della realizzazione di alcuni interventi in progetto ed alla successiva cessione della citata condotta alla Città di Torino. Pertanto, in considerazione delle previsioni del Piano in oggetto che prevede l'utilizzo di tale canalizzazione per l'allontanamento delle acque meteoriche, si ritiene che la situazione legata alla destinazione, alla proprietà ed allo stato dell'arte di tale manufatto, venga definita o quanto meno venga individuato un percorso amministrativo a tal fine.

Si ritiene inoltre utile, anche per le successive fasi procedurali, sottolineare la necessità di



mantenere le infrastrutture di fognatura nera e bianca (destinata esclusivamente alle acque meteoriche), separate, evitando commistioni, anche per brevi tratti, al fine di garantire la funzionalità delle stesse e tutelare i corpi recettori finali.

Per quanto riguarda la raccolta e immissione delle acque meteoriche si evidenzia, in relazione esclusivamente agli aspetti ambientali di competenza di questa Direzione, il divieto di carattere generale previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di immissione diretta delle acque meteoriche in acque sotterranee e la necessità di prevedere la possibilità, per le installazioni presso le quali verrà eventualmente svolta una delle attività indicate all'art. 7 del D.P.G.R. n. 1/R/2006, specifiche modalità di raccolta, trattamento e immissione separata delle acque meteoriche delle superfici destinate a tali attività rispetto alla rete di acque meteoriche prevista dell'intero intervento.

In relazione alla strategia di sostenibilità energetica si riscontra l'indicazione di carattere generale relativa all'intenzione di installazione di impianti di condizionamento aria aria. Si ritiene utile, ad ogni buon fine, segnalare che, qualora vengano altresì realizzati impianti di condizionamento con l'utilizzo di acqua di falda (con circuiti aperti), dagli stessi si originano scarichi di natura industriale soggetti a preventiva autorizzazione.

La Direzione scrivente, è disponibile ad eventuali tavoli/incontri tecnici specifici per gli aspetti di propria competenza .

Cordiali saluti

Visto: Il Dirigente  
*Dott. Guglielmo FILIPPINI*  
*sottoscritto con firma digitale*

Il Funzionario  
*Monica CARTELLO*