

A2. Lavori di ripristino e di riparazione. Restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo 54 per insediamento di un nuovo nido d'infanzia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Per settori dell'opera, con indicazione dei mestieri connessi	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzatura di sicurezza in dotazione	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
1. Area di pertinenza per i seguenti impianti								
a - gas	X		quando occorre		fiamme esplosione gas	elettrovalvola di sgancio	idonei DPI	
b - acqua potabile	X		quando occorre		scivolamento schizzi	rubinetto di intercettazione	idonei DPI	
c - fognature	X		quando occorre		scivolamento vapori infezioni		imbracature indumenti protettivi idonei DPI	
d - vapore								
e - elettricità	X		quando occorre		elettrici	interruttore generale	idonei DPI	
f - altri impianti di alimentazione e/o di scarico	X		quando occorre		scivolamento schizzi olii minerali		idonei DPI	
g - aria compressa								
h - impianti idraulici	X		quando occorre		scivolamento schizzi	rubinetti di intercettazione	idonei DPI	
2. Vie di circolazione								
a - strade		X	quando occorre		investimento catrame fumo polveri		cartellonistica addetto segnalatore idonei DPI	

A2. Lavori di ripristino e di riparazione. Restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo 54 per insediamento di un nuovo nido d'infanzia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Per settori dell'opera, con indicazione dei mestieri connessi	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzatura di sicurezza in dotazione	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
b - ferrovie								
<i>binari</i>								
<i>traversine</i>								
<i>segnaletica</i>								
c - idrovie								
d - uscite di emergenza								
<i>lavori di ripristino</i>	X		quando occorre		punture tagli		idonei DPI	
<i>opere esterne</i>	X		quando occorre		investimento catrame fumo polveri		cartellonistica addetto segnalatore idonei DPI	
3. Edificio ad uso palestra								
a - verifica di singoli elementi:								
<i>cedimenti</i>	X		quando occorre		caduta materiale dall'alto seppellimento polveri elettrici		puntellamenti protezioni cartellonistica ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	

A2. Lavori di ripristino e di riparazione. Restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo 54 per insediamento di un nuovo nido d'infanzia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Per settori dell'opera, con indicazione dei mestieri connessi	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzatura di sicurezza in dotazione	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
<i>distacchi e disgregazioni</i>	X		quando occorre		caduta materiale dall'alto polveri		protezioni cartellonistica ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>fessurazioni e cavillature</i>	X		quando occorre		caduta materiale dall'alto polveri		protezioni cartellonistica ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>tenuta all'acqua e all'aria</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto catrame fumo allergeni taglio elettrici	parapetti ringhiere	ponteggi di servizio trabatelli imbracature idonei DPI	
<i>penetrazione umidità</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto catrame fumo allergeni taglio elettrici	parapetti ringhiere	ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>macchie e decolorazione</i>		X	quando occorre		caduta dall'alto allergeni vapori fiamme		ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>protezione anticorrosione</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto allergeni vapori fiamme	parapetti ringhiere	ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>intasamenti e odori sgradevoli</i>	X		quando occorre		scivolamento vapori infezioni		indumenti protettivi idonei DPI	

A2. Lavori di ripristino e di riparazione. Restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo 54 per insediamento di un nuovo nido d'infanzia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Per settori dell'opera, con indicazione dei mestieri connessi	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzatura di sicurezza in dotazione	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
<i>anomalie di funzionamento</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto fiamme esplosione gas elettrici fumo olii minerali polveri	parapetti ringhiere elettrovalvola di sgancio rubinetto di intercettazione interruttore generale	ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>avarie delle componentistiche</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto fiamme esplosione gas elettrici fumo olii minerali polveri	parapetti ringhiere elettrovalvola di sgancio rubinetto di intercettazione interruttore generale	ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
b - coperture piane - terrazzi								
<i>impermeabilizzazione</i>	X		15 anni		catrame fumo polveri	parapetti ringhiere	idonei DPI	
<i>lavori da lattoniere</i>	X		5 anni		caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto punture tagli	parapetti ringhiere	ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>pulizia</i>	X		quando occorre		polveri	parapetti ringhiere	idonei DPI	
<i>impianti elettrici</i>	X		quando occorre		elettrici		idonei DPI	

A2. Lavori di ripristino e di riparazione. Restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo 54 per insediamento di un nuovo nido d'infanzia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Per settori dell'opera, con indicazione dei mestieri connessi	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzatura di sicurezza in dotazione	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
<i>pulizia</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto polveri		trabatelli idonei DPI	
<i>vetrate</i>	X		5 anni		caduta dall'alto taglio punture		trabatelli idonei DPI	
<i>lastre in pietra naturale</i>								
<i>muratura</i>	X		15 anni		caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto polveri		ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>impermeabilizzazione</i>								
<i>tinteggiatura</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto allergeni vapori, fiamme		ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>poggioli</i>								
e - locali chiusi che per lo spazio ristretto o rischi presenti (materiali pericolosi, corrente elettrica o radiazioni) esigono criteri più rigorosi								
<i>pulizia</i>	X		quando occorre		gas fumo polveri	rivelatori gas	idonei DPI	

A2. Lavori di ripristino e di riparazione. Restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo 54 per insediamento di un nuovo nido d'infanzia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Per settori dell'opera, con indicazione dei mestieri connessi	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzatura di sicurezza in dotazione	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
<i>impianti fotovoltaici</i>								
<i>strutture in legno</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto allergeni vapori taglio punture		ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	
<i>strutture in acciaio</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto allergeni vapori fiamme taglio		ponteggi di servizio trabatelli imbracature idonei DPI	
g - camini e canne fumarie								
<i>pulizia</i>	X		12 mesi		caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto fumo polveri		ponteggi di servizio trabatelli imbracature idonei DPI	
<i>lavori da lattoniere</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto tagli punture		ponteggi di servizio trabatelli idonei DPI	

A2. Lavori di ripristino e di riparazione. Restauro e completamento dell'edificio di via Principe Amedeo 54 per insediamento di un nuovo nido d'infanzia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Per settori dell'opera, con indicazione dei mestieri connessi	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzatura di sicurezza in dotazione	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
<i>pulizia</i>	X		quando occorre		caduta dall'alto polvere		passerelle trabatelli imbracature idonei DPI	
<i>lavori da serramentista</i>	X		5 anni		caduta dall'alto tagli punture		passerelle trabatelli imbracature idonei DPI	
<i>frangisole</i>	X		quando occorre		tagli punture	parapetti ringhiere	trabatelli idonei DPI	
<i>tinteggiatura</i>	X		2 anni		caduta dall'altro allergeni vapori		trabatelli idonei DPI	
4. Attrezzature esterne								
a - aree verdi	X		quando occorre		investimento punture tagli elettrici rumore	parapetti ringhiere	cartellonistica delimitazione aree idonei DPI	
b - aree pedonali	X		quando occorre		investimento polveri rumore		cartellonistica delimitazione aree idonei DPI	
c - recinzioni	X		quando occorre		allergeni vapori elettrici	parapetti ringhiere	trabatelli idonei DPI	
d - balconi, logge, passerelle	X		quando occorre		caduta dall'alto caduta di materiale dall'alto	parapetti ringhiere	trabatelli protezioni idonei DPI	
e - arredo urbano	X		quando occorre		caduta di materiale dall'alto tagli punture	parapetti ringhiere	protezioni idonei DPI	