

ALLEGATO A ANNESSO 1

Adempimenti minimi essenziali per l'esercizio della depositaria:

1. nelle aree deve essere possibile individuare a vista se trattasi di auto sottoposte a sequestro giudiziario e/o amministrativo che devono essere separate e predisposte specifiche procedure per la movimentazione degli autoveicoli da parte del personale preposto, dipendente od equiparato;
2. la disposizione degli autoveicoli in custodia deve avvenire senza accatastamento degli stessi, in zone prefissate, contraddistinte da idonea segnaletica orizzontale, di dimensioni contenute (max 4 autoveicoli per ogni fila, con larghezza delle corsie di almeno 5 m.) e, comunque, tali da consentire sia l'agevole movimentazione dei mezzi che l'intervento di spegnimento in caso di incendio;
3. la disposizione dei motocicli all'interno di locali al chiuso destinati esclusivamente a tale uso, nel rispetto dei seguenti parametri:
 - n. 1 autoveicolo ogni 15 mq. di superficie,
 - n. 4 motocicli ogni 15 mq. di superficie.All'interno degli stessi locali, inoltre, deve essere eliminato lo stoccaggio di materiali combustibili, per il quale dovrà provvedersi allo stoccaggio in apposito ambiente all'uopo allestito;
4. tutte le aree esterne devono essere dotate di idoneo sistema di illuminazione, di caratteristiche tali da consentirne la sorvegliabilità;
5. le aree esterne devono essere dotate di idonea recinzione di almeno mt. 2,50;
6. deve essere realizzata idonea pavimentazione anche contro il rischio di perdita o sversamento di sostanze inquinanti eventualmente fuoriuscenti dai veicoli in deposito. Devono essere altresì realizzati idonei pozzetti di raccolta dei liquidi. Le aree esterne potranno avere anche pavimentazione realizzata con ghiaia purchè almeno il 10% della superficie sia realizzata con asfalto e/o cemento. In dette zone dovranno essere depositate le auto danneggiate che potrebbero causare versamento di sostanze liquide;
7. deve essere prodotta documentazione tecnica indicante gli elementi di seguito specificati:
 - a) planimetria di tutte le aree utilizzate con indicazione per ciascuna delle zone destinate alla custodia degli autoveicoli, del numero di autoveicoli previsti in ciascuna isola distintamente per sequestri amministrativi e giudiziari e totale;

b) distinta delle auto parcheggiate, con indicazione, per ciascuna vettura, di:

- marca
- tipo
- n. di targa
- n. di telaio
- data di ingresso nella depositaria
- ente che ha provveduto al sequestro
- n. di registro carico e scarico.

Tali dati devono essere riportati in apposito cartellino da affiggere all'interno delle autovetture in modo da risultare visibile a distanza, cromaticamente differenziato in funzione del tipo di sequestro (rosso per il giudiziario, azzurro per quello amministrativo);

8. devono essere predisposte specifiche procedure per le operazioni di movimentazione degli autoveicoli;
9. gli accumulatori degli autoveicoli depositati devono essere mantenuti scollegati durante il periodo di custodia;
10. deve essere predisposto idoneo piano di emergenza interno per l'attività di rimessaggio;
11. il personale preposto alla custodia ed alla movimentazione degli autoveicoli deve essere addestrato all'impiego dei mezzi di estinzione e dei dispositivi di sicurezza in dotazione ed in uso alla depositaria;
12. per gli impianti elettrici presenti deve essere prodotta la dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90, ovvero documentazione certificativa comprovante la rispondenza degli stessi impianti alle disposizioni di cui alla Legge n. 186/68 e la denuncia dell'impianto elettrico e della messa a terra all'I.S.P.E.S.L.;
13. eventuale personale addetto al lavoro notturno dovrà essere sottoposto ad accertamenti preventivi e periodici per il tramite del medico competente;
14. deve essere prodotta assicurazione circa l'avvenuta redazione e adozione del documento di valutazione dei rischi (ex art. 4 comma 2 D.L.vo 626/94);
15. deve essere richiesta la licenza per l'attività di rimessaggio al comune ed effettuata denuncia alla C.C.I.A.A. per l'attività di "depositaria giudiziaria";
16. per i locali al chiuso, se di capienza superiore alle 9 autovetture, deve essere attivata la procedura ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Elenco documentazione da esibire:

- piano di emergenza interno per l'attività di rimessaggio;
- per gli impianti elettrici dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90, ovvero documentazione certificativa comprovante la rispondenza degli stessi impianti alle disposizioni di cui alla Legge n. 186/68 e la denuncia dell'impianto elettrico e della messa a terra all'I.S.P.E.S.L.;
- copia licenza per l'attività di rimessaggio rilasciata dal Comune;
- copia denuncia alla C.C.I.A.A. per l'attività di "depositeria giudiziaria";
- per i locali al chiuso, se di capienza superiore alle 9 autovetture, copia istanza rilascio del certificato di prevenzione incendi.