

<b>INFORMAZIONI INTEGRATIVE IN RISPOSTA A RICHIESTE DI CHIARIMENTO.</b>
---

**Acquisizione delle letture dai contatori e la trascrizione delle stesse sui registri.**

L'acquisizione delle letture è parte del servizio oggetto dell'appalto.

Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione di Via Bellezia 2 e Via delle Magnolie 5 è stata autorizzata dall'Agenzia delle Dogane la lettura mensile.

Per l'impianto di via Cecchi l'autorizzazione alla lettura mensile sarà richiesta quanto prima.

**Invio telematico delle dichiarazioni dei consumi**

Le dichiarazioni dei consumi saranno fornite via mail ai nostri uffici, che si occuperanno dell'invio telematico all'Agenzia delle Dogane.

**Potenza dei cogeneratori e Kwh prodotti negli ultimi anni**

Impianto di via Cecchi 14-16: potenza nominale 25 Kw.

Non vi sono dati sulla produzione poiché è stato appena messo in funzione.

Impianto di via Bellezia 2: potenza nominale 140 Kw.

Kwh prodotti: 34.560 nel 2017, 31.680 nel 2018, 56.200 nel 2019 al 30 settembre.

Impianto di via delle Magnolie 5: potenza nominale 140 Kw.

Kwh prodotti: 68.838 nel 2017, 60.367 nel 2018, 0 (zero) nel 2019 al 30 settembre (impianto momentaneamente spento).

**Licenza d'esercizio e teleleggibilità dei contatori**

Gli impianti in funzione hanno già la loro licenza d'esercizio.

I contatori di immissione in rete sono già in telelettura.

**Sostituzione di un contatore causa di guasto**

In caso di guasto al contatore la sostituzione è a carico del Comune.