



**Circoscrizione 5 – Torino**  
**GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE**

**Al Presidente della Circoscrizione 5 Novello Marco**  
**Alla coordinatrice della IV Commissione Arena Alice**

**INTERPELLANZA**

**Oggetto: Fermate GTT nr. 167 Primule e GTT 181 Largo Borgaro**

**Preso atto che:**

Le fermate sono provviste di luci al neon ma non sono funzionanti e gli utenti si ritrovano nuovamente al buio aspettando o scendendo dal Tram.

**Considerato che:**

Entrambe le fermate erano già state oggetto di nostre interpellanze e il problema sembrava risolto, con la loro riaccensione alla fine del mese di Gennaio 2019 (come da risposta allegata )

**Interpelliamo il Presidente e la coordinatrice per sapere se:**

- Sono a conoscenza di tale situazione
- Hanno intenzione di chiedere a GTT se la sostituzione dei quadri elettrici (come da risposta allegata) è stata eseguita ad opera d'arte
- Nel caso non dipendesse dai nuovi quadri elettrici di sostituire i Neon malfunzionanti.

Data 26/11/2019

Firma Consiglieri M5S

*Anna Pignatelli*



GRUPPO TORINESE TRASPORTI

Torino, 16/01/2019

n.prot. 1175/2019 - 2540

Rif. CC/dgr

[segreteria.assessorapietra@comune.torino.it](mailto:segreteria.assessorapietra@comune.torino.it)

ASSESSORATO ALLA VIABILITÀ  
E TRASPORTI  
DEL COMUNE DI TORINO  
PIAZZA SAN GIOVANNI 5  
10122 TORINO

Oggetto: Interpellanza: Fermate GTT n. 180 Largo Toscana, n. 181 Borgaro, e n. 182 Largo Borgaro della linea 3 al buio.

In merito all'interpellanza del Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 5 in oggetto, si comunica che GTT è a conoscenza di quanto evidenziato, e provvede ogni qual volta segnalato, a riattivare l'illuminazione delle pensiline.

Il problema non dipende dai neon non funzionanti, ma dall'obsolescenza del quadro elettrico generale dal quale dipendono le 2 fermate del tratto di via Borgaro (fermate n. 182 e n. 183) e due di quelle del tratto di corso Toscana (fermate n. 181 e n. 180).

In questi giorni sono iniziati i lavori di sostituzione del quadro generale relativo alle fermate in oggetto, che verranno riaccese entro una settimana.

I lavori proseguiranno con la sostituzione degli ulteriori tre quadri elettrici dai quali dipendono le restanti fermate della linea 3 da corso Svizzera al capolinea di piazzale Vallette, e come già preannunciato nella risposta della precedente interpellanza relativa alle fermate n. 166, n. 167, e n. 170, saranno riaccese tutte entro la fine del mese di gennaio.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Giovanni Notti)