

11) VIGILANZA ANTINCENDIO

L'obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il servizio di Vigilanza Antincendio, ai sensi della Legge 966/65 e D. Lgs. 139/2006 art. 18, oltre quando prescritto dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, sussiste anche nei casi elencati dall'allegato al D.M. 22.02.96 n. 261, ovvero:

- a) **Circhi - teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti:**
2 unità fino a 1.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
Teatri e cinema-teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti
Teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti:
area platea: 1 unità fino a 1.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
area scena: 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq; 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature a tecnologia complessa;
galleria: 1 unità per ogni galleria;
palchi: 1 unità ogni 3 ordini di palchi
- b) **Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti**, quando è prevista la presenza del pubblico:
2 unità fino a 250 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 250 posti o frazione
- c) **Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti:**
2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione
- d) **Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti** anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:
4 unità fino a 15.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione
- e) **Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti**, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:
4 unità fino a 5.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione
- f) **Edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq:**
2 unità fino a 4.000 mq da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2.000 mq
Fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq e 10.000 mq se all'aperto:
4 unità fino a 20.000 mq di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all'aperto, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 mq;
Oltre i 150.000 mq la Commissione Provinciale di Vigilanza stabilirà l'entità del servizio in relazione ai padiglioni utilizzati
- g) **Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone:**
2 unità fino ad una capienza di 2.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 persone o frazione
- h) **Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone:**
4 unità fino a 15.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone
Nel caso in cui la Commissione Provinciale di Vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di **automezzi antincendio**, il servizio dovrà essere **potenziato con una unità di personale** con mansioni di autista, per ogni automezzo.

Il servizio di Vigilanza Antincendio potrà essere prescritto dalle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, su segnalazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel paragrafo precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.

Tale valutazione va fatta anche attraverso eventuale accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa Commissione.