Deliberazione C.C. mecc. n. 2019 02257/131 Allegato 2

Il Dirigente
Dott.ssa Magda IGUERA

RETE INTERRATA DN150 / DN125 LUNGO IL VIALETTO INTERNO
PER MAGLIATURA TRA LE RETI DI VIA ARNALDO DA BRESCIA
E VIA SAN MARINO
L ~ 250 m

TRATTO DI RETE STAFFATA
PREVISTA ALL'INTERNO DEL
CUNICOLO ESISTENTE PER
ALIMENTAZIONE SST 035-151
"Istituto ex IRV - Casa Protetta"
L ~ 25 m

VIA SAN MARINO
CORSO UNIONE SOVIETICA
VIA ARNALDO DA BRESCIA
VIA PASQUALE PAOLI
PIAZZA S. GABRIELE DI GORIZIA
VAM09
VMM12

LEGENDA

- Tubazioni acciaio preisolato in progetto per realizzazione magliatura
- Tubazioni acciaio preisolato in progetto per allacciamento SST 035-151
- Tubazioni acciaio preisolato in esercizio
- Particella del foglio 1397

Tubazioni DN25 -DN250
Sezione di posa



Rete di Distribuzione: dimensioni minime sezioni di posa

DN tubo di servizio	D est. tubo di servizio in acciaio	D est. tubo in PEAD	Lunghezza scavo	Interasse tubazioni	Franco tubo-tubo	Franco tubo-scavo	Lunghezza fossa di saldatura	Fondo scavo	Reinterro materiale B
DN	Dt [mm]	De [mm]	L1 [mm]	I [mm]	B1 [mm]	A1 [mm]	LF [mm]	Fs [mm]	R [mm]
25	34	90	650	240	150	160	1.250	1.400	1.010
32	42	110	700	260	150	170	1.300	1.400	990
40	48	110	750	260	150	190	1.350	1.400	990
50	60	125	750	280	150	180	1.350	1.400	975
65	76	140	800	290	150	190	1.400	1.500	1.060
80	89	160	850	310	150	190	1.450	1.500	1.040
100	114	200	900	350	150	180	1.500	1.500	1.000
125	140	225	1.300	580	350	250	1.900	1.600	1.075
150	168	250	1.400	600	350	280	2.000	1.600	1.050
200	219	315	1.500	670	350	260	2.100	1.600	985
250	273	400	1.700	750	350	280	2.300	1.700	1.000

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0	29/05/2019	EMISSIONE	BRERO	LISSIA	ROBUSTI

COMMITTENTE

iren energia

TELERISCALDAMENTO
INGEGNERIA

PROGETTISTA / APPALTATORE	COMMESSA	
	SCALA 1:1000	FORMATO A2

PROGETTO

TELERISCALDAMENTO TORINO

TITOLO

Magliatura BCT 031-035
Istituto ex IRV - Via San Marino

Planimetria reti in esercizio e in progetto

DISEGNO	ALLEGATO N
TLR-2018-004 D - AU01	2
NOME FILE	TAVOLA N
TLR-2018-004 D - AU01 - servitu area IRV - Stralcio Planimetrico.dgn	2 di 4