

DIMENSIONI MINIME DEI CAVEDI RELATIVI ALLE OPERE DI PREDISPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO CENTRALIZZATI

Nella seguente tabella (tabella D) sono indicate le superfici minime e la dimensione del lato minimo dei cavedi impiantistici da prevedere in relazione all'articolo 7, comma 3, dell'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio della Città di Torino.

TABELLA D - Dimensioni minime cavedi impiantistici per passaggio tubazioni impianto di raffrescamento centralizzato		
Superficie SUL [m²]	Area cavedio [cm²]	Lato minimo cavedio [cm]
1000 ≤ SUL < 1500	8550	45
1500 ≤ SUL < 2000	9000	45
2000 ≤ SUL < 2500	9200	45
2500 ≤ SUL < 3000	9500	50
3000 ≤ SUL < 3500	10000	50
3500 ≤ SUL < 4000	10000	50
4000 ≤ SUL < 4500	10050	50
4500 ≤ SUL < 5000	10700	55
SUL > 5000	10700	55