

## DIMENSIONI MINIME DEL LOCALE TECNICO NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RAFFRESCAMENTO

Nella seguente tabella (tabella B) sono indicate le dimensioni minime del locale tecnico necessario alla predisposizione per l'installazione di un impianto centralizzato di raffrescamento.

<b>TABELLA B - Dimensioni minime locale tecnico</b>				
<b>Superficie SUL [m<sup>2</sup>]</b>	<b>Altezza minima [m]</b>	<b>Larghezza minima [m]</b>	<b>Lunghezza minima [m]</b>	<b>Area minima [m<sup>2</sup>]</b>
1000>SUL≤2000	2.8	3.5	7	25
2000<SUL≤3000	2.8	3.5	8	28
3000<SUL≤5000	2.8	3.5	9	32
5000<SUL≤8000	3	4	10	40
8000<SUL≤11000	3.3	4	11	44
SUL > 11000	3.6	5	12	60

Nella seguente tabella (tabella C) sono indicate le dimensioni e il peso di riferimento dell'apparecchiatura monoblocco che dovrà potersi installare nel suddetto locale tecnico.

<b>TABELLA C - Dimensioni minime e massa di riferimento dell'apparecchiatura</b>				
<b>Superficie SUL [m<sup>2</sup>]</b>	<b>Altezza minima [m]</b>	<b>Larghezza minima [m]</b>	<b>Lunghezza minima [m]</b>	<b>Peso indicativo [Kg]</b>
1000>SUL≤2000	2.5	1.1	3	3000
2000<SUL≤3000	2.8	1.2	3.8	5000
3000<SUL≤5000	2.8	1.3	4.2	7000
5000<SUL≤8000	2.8	1.5	4.8	10000
8000<SUL≤11000	2.8	1.6	5.8	14000
SUL > 11000	3	1.8	6	20000