



CITTA' DI TORINO

Rilevazione Barriere Architettoniche – Edifici Pubblici / Privati aperti al pubblico

Circoscrizione:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/>
Direzione:	COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY
Servizio:	POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Indirizzo:	VIA CARLO DEL PRETE 79 - TORINO

Edificio

n° 1 piani totali presenti nell'edificio

sono presenti parcheggi riservati ai possessori di contrassegno invalidi

è consentito l'ingresso ai possessori di contrassegno invalidi

L'ingresso principale all'edificio:

è a livello del piano stradale

ha uno scalino (indicare l'altezza in cm _____)

ha più scalini (indicare il numero _____)

è segnalato dalla presenza di un percorso tattile

esiste un ingresso alternativo e segnalato dedicato alle persone su carrozzina

ha un punto di chiamata esterno posto ad un'altezza ≤ 140 cm*

Per superare gli scalini sono presenti:

nessun ausilio

rampa/pedana fissa

servoscala

scivolo messo all'occorrenza

Ascensore/i

sono presenti uno o più ascensori in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio n. 0

Almeno uno con:

pianerottolo/i antistante/i porta dell'ascensore \Rightarrow di 140 cm* \times 140 cm* per la manovra della carrozzina

Se con misura inferiore indicare a quale piano:

interrato terra ammezzato 1° piano 2° piano 3° piano 4° piano 5° piano 6° piano

porta ascensore con luce netta \Rightarrow di 75 cm* e cabina di dimensioni minime di 120 cm* di profondità e 80 cm* di larghezza

pulsantiera esterna con tasto di chiamata con distanza da terra ≤ 140 cm*

pulsantiera interna orizzontale con distanza da terra ≤ 140 cm*

dispositivi per non vedenti (segnalatori acustici, tasti in rilievo)



CITTA' DI TORINO

Rilevazione Barriere Architettoniche – Edifici Pubblici / Privati aperti al pubblico

Accoglienza

sono presenti percorsi di orientamento per non vedenti (percorsi tattili, mappe in rilievo, dispositivi acustici, ecc)

è presente un sistema di comunicazione alternativa per persone sorde (servizio di interpretariato L.I.S. su prenotazione, traduttore multimediale in L.I.S, ecc.)

il bancone della reception è ad un'altezza ≤ 90 cm* o sono disponibili piani d'appoggio posti ad un'altezza ≤ 90 cm*

è presente una sala d'attesa e/o sedute a disposizione dei clienti

all'interno dell'edificio sono presenti bagni aperti al pubblico

all'interno dell'edificio sono presenti bagni aperti al pubblico dedicati a persone su carrozzina

eventuali segnalazioni:

Rilevatore

Responsabile della rilevazione:

Data 8/12/2015

* D.M. LL.PP. 14 GIUGNO 1989 N. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche