



CITTA' DI TORINO

Rilevazione Barriere Architettoniche – Edifici Pubblici / Privati aperti al pubblico

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Circoscrizione: | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> | 6 <input type="checkbox"/> | 7 <input checked="" type="checkbox"/> | 8 <input type="checkbox"/> | 9 <input type="checkbox"/> | 10 <input type="checkbox"/> |
| Direzione: | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | | | |
| Servizio: | COMANDO | | | | | | | | | |
| Indirizzo: | VIA BOLOGNA, 74 | | | | | | | | | |

Edificio

n° 11 piani totali presenti nell'edificio: **-1, -2, AMMEZZATO, 1° PIANO, 2° PIANO, PARTE DEL 3° PIANO, PARTE DEL 4° PIANO, PARTE DEL 5° PIANO, PARTE DEL 6° PIANO, PARTE DEL 7° PIANO, 8° PIANO** (le altre parti dei piani 3-4-5-6-7 sono occupati dalla Direzione Ambiente)

sono presenti parcheggi riservati ai possessori di contrassegno invalidi: **NEGLI SPAZI PUBBLICI DI FRONTE ALL'INGRESSO DELLA SEDE DEL COMANDO**

è consentito l'ingresso ai possessori di contrassegno invalidi

L'ingresso principale all'edificio:

è a livello del piano stradale (**CANCELLO DI INGRESSO CHE PERMETTE DI ACCEDERE ALL'INTERNO CORTILE**)

ha uno scalino (indicare l'altezza in cm ___)

ha più scalini (indicare il numero **6**) **PER ACCEDERE AL PIANO AMMEZZATO DOVE È SITUATO IL PIANTONE CHE SVOLGE ANCHE FUNZIONI DI FRONT OFFICE DI 1° LIVELLO**

è segnalato dalla presenza di un percorso tattile

esiste un ingresso alternativo e segnalato dedicato alle persone su carrozzina:

ha un punto di chiamata esterno posto ad un'altezza ≤ 140 cm* (**CM. 140**), **UBICATO ALL'ESTERNO, SU VIA BOLOGNA 74, VICINO AL CANCELLO DI INGRESSO E SERVE PER ACCEDERE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA QUANDO IL CANCELLO DI INGRESSO È CHIUSO**

ha un punto di chiamata esterno posto ad un'altezza ≤ 140 cm* (**CM. 100**), **UBICATO ALL'INTERNO CORTILE, VICINO ALL'INGRESSO ALTERNATIVO E SERVE PER LE PERSONE SU CARROZZINA CHE DEVONO ACCEDERE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO**

Per superare gli scalini sono presenti:

nessun ausilio

rampa/pedana fissa

servoscala

scivolo messo all'occorrenza

Ascensore/i:

sono presenti uno o più ascensori in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio **N. 3 + N. 1 ASCENSORE RISERVATO AL PERSONALE DELL'8° PIANO (PERMETTE DI RAGGIUNGERE, DAL PIANO AMMEZZATO, SOLO IL PIANO 8°)**

Almeno uno con:

pianerottolo/i antistante/i porta dell'ascensore \Rightarrow di 140 cm*x140 cm* per la manovra della carrozzina

Se con misura inferiore indicare a quale piano:

interrato terra ammezzato 1° piano 2° piano 3° piano 4° piano 5° piano 6° piano



CITTA' DI TORINO

Rilevazione Barriere Architettoniche – Edifici Pubblici / Privati aperti al pubblico

- porta ascensore con luce netta => di 75 cm* **(CM. 90)** e cabina di dimensioni minime di 120 cm* di profondità e 80 cm* di larghezza **(140 X 110)**
- pulsantiera esterna con tasto di chiamata con distanza da terra =< 140 cm* **(CM. 110)**
- pulsantiera interna orizzontale con distanza da terra =< 140 cm*
- dispositivi per non vedenti (segnalatori acustici, tasti in rilievo)

Accoglienza

- sono presenti percorsi di orientamento per non vedenti (percorsi tattili, mappe in rilievo, dispositivi acustici, ecc)
- è presente un sistema di comunicazione alternativa per persone sorde (servizio di interpretariato L.I.S. su prenotazione, traduttore multimediale in L.I.S, ecc.)
- il bancone della reception è ad un'altezza =< 90 cm* o sono disponibili piani d'appoggio posti ad un'altezza =< 90 cm*

IL BANCONE DELLA POSTAZIONE DEL "PIANTONE" È AD UN ALTEZZA DI CM. 110

- è presente una sala d'attesa e/o sedute a disposizione dei clienti
- all'interno dell'edificio sono presenti bagni aperti al pubblico: **N. 1 MASCHILE, N, 1 FEMMINILE (UBICATI VICINO AGLI SPORTELLI)**
- all'interno dell'edificio sono presenti bagni aperti al pubblico dedicati a persone su carrozzina: **N. 1 (UBICATO VICINO ALL'ASCENSORE RISERVATO PER IL PIANO 8°)**

eventuali segnalazioni:

Rilevatore

Responsabile della rilevazione:

Data

*** D.M. LL.PP. 14 GIUGNO 1989 N. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche**