
 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>RISULTATI DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI</b>		
	<b>Carta della Qualità dei servizi della PISCINA STADIO MONUMENTALE</b> <b>Link alla Carta della Qualità - 2010:</b> <a href="http://www.comune.torino.it/progettoqualita/pdf/carta_piscina_stadio_2010.pdf">http://www.comune.torino.it/progettoqualita/pdf/carta_piscina_stadio_2010.pdf</a>		
	aggiornata al: 8/04/2011	Pag. 1 di 1	

Servizio	Aspetto di qualità	Standard di qualità	Risultato 2010
Sicurezza dei bagnanti	Presenza di assistenti bagnanti	Presenza di n. 2 di assistenti bagnanti in vasca	Standard rispettato nel 100% dei casi
Disponibilità spazio per l'attività natatoria	Nuotatori presenti in vasca	Non più di 150 nuotatori contemporaneamente in vasca a fronte di 330 consentiti per legge	Standard rispettato nel 100% dei casi
Qualità dell'acqua, dell'aria e luminosità dell'impianto	Parametri fisico-chimici	Valori che rientrano nelle soglie di riferimento	Standard rispettato nel 100% dei casi (*)
Manutenzione centralina elettronica impianto trattamento acqua	Manutenzione periodica	intervento settimanale di manutenzione e controllo	Standard rispettato nel 78% dei casi
Pulizia dell'impianto	Pulizia della vasca	intervento quotidiano	Standard rispettato nel 100% dei casi
	Pulizia spogliatoi, wc, docce e bordo vasca	Minimo n°3 interventi al giorno	Standard rispettato nel 100% dei casi

(\*) la luminosità dell'impianto non è stata misurata.