

4) Presenza nell'alloggio di almeno un vano abitabile ossia con superficie maggiore di 9 metri quadrati e con aerazione diretta che non sia la cucina o un servizio igienico

si no

5) Il locale cucina è dotato di aerazione diretta e in caso di uso di gas di ventilazione permanente verso l'esterno:

si no

6) L'alloggio nel suo complesso è dotato di allacciamento idrico, elettrico e fognario:

si no

7) L'impianto elettrico è dotato a valle del contatore di interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) da 30 mA funzionante e non sono presenti parti elettriche in tensione a vista e accessibili:

si no

8) In presenza di riscaldamento autonomo di qualsiasi natura il locale dove è installato l'apparecchio è dotato di ventilazione permanente verso l'esterno e l'apparecchio di riscaldamento (ad eccezione degli apparecchi elettrici) è dotato di condotto di evacuazione dei fumi all'esterno:

si no

Numero persone per le quali si richiede il certificato di idoneità abitativa :

già presenti n° (di cui n°.....minori).

ulteriori n° (di cui n°.....minori).

Totale n° (di cui n°.....minori).

Superficie totale dell'abitazione (vani abitabili + vani accessori)

Altre notazioni

Presenza di contatore Gas: si no
interno all'abitazione esterno

Riscaldamento Ambiente:

centralizzato con acqua calda centralizzata si no

autonomo con produzione di acqua calda si no

Conclusioni:

All'esito dei risultati dell'accertamento effettuato dal sottoscritto mediante sopralluogo in data ____/____/____ dichiaro che, per il numero di persone sopra indicato, in base ai requisiti previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 21/05/1998, num. mecc. 9804241/29, l'alloggio:

si può considerare idoneo.

non si può considerare idoneo.

Torino ____/____/____

Il tecnico abilitato rilevatore:

Cognome e nome (compilare in stampatello) _____

Numero iscrizione Albo / Collegio _____

Firma per esteso _____

Timbro iscrizione Albo/Collegio

IN CASO DI ACCERTAMENTO POSITIVO:

IL RICHIEDENTE E' EDOTTO ED E' CONSAPEVOLE CHE SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' DEVE MANTENERE FUNZIONANTI I REQUISITI DI SICUREZZA.

E' EDOTTO E CONSAPEVOLE CHE SUCCESSIVE MODIFICHE RIGUARDANTI LA DISTRIBUZIONE INTERNA DELL'ALLOGGIO E/O IMPIANTI INVALIDANO IL PRESENTE RILIEVO.

E' CONSAPEVOLE DI POTER ADIBIRE IL LOCALE OVE SONO UBICATI APPARECCHI A GAS AD USO DIMORA NOTTURNA SOLTANTO QUANDO TALE LOCALE RISPONDA IN PIENO ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME U.N.I. 7129 e/o 7131.

FIRMA DEL RICHIEDENTE
